

KOREKCIJSKI FAKTORJI LEGE STANOVANJA ZA OBRAČUN STROŠKOV OGREVANJA

NADSTR	ŠT. STAN.	UPORABNIK	M2	KOREKCIJSKI FAKTOR	PREDVID. UČINEK	OPOMBA -OPIS
P	1		55,47	0,84191	-7,79%	pritličje, zahod, hodnik
P	2		63,12	0,80090	-12,28%	pritličje, zahod, sever
P	3		63,12	0,80561	-11,77%	pritličje, vzhod, sever
P	4		55,47	0,84722	-7,21%	pritličje, vzhod, hodnik
P	5		55,66	0,84737	-7,19%	pritličje, vzhod, hodnik
P	6		63,12	0,82443	-9,71%	pritličje, vzhod, jug
P	7		63,12	0,81972	-10,22%	pritličje, zahod, jug
P	8		55,66	0,84208	-7,77%	pritličje, zahod, hodnik
1	9		55,47	0,98923	8,34%	zahod
1	10		63,12	0,94943	3,98%	zahod, sever
1	11		63,12	0,95414	4,50%	vzhod, sever
1	12		55,47	0,99454	8,92%	vzhod, stopnišče
1	13		55,66	0,99473	8,95%	vzhod, stopnišče
1	14		63,12	0,97296	6,56%	vzhod, jug
1	15		63,12	0,96826	6,05%	zahod, jug
1	16		67,56	0,98249	7,60%	zahod, del nad hodnikom
2	17		55,47	0,98923	8,34%	zahod
2	18		63,12	0,94943	3,98%	zahod, sever
2	19		63,12	0,95414	4,50%	vzhod, sever
2	20		55,47	0,99454	8,92%	vzhod, stopnišče
2	21		55,66	0,99473	8,95%	vzhod, stopnišče
2	22		63,12	0,97296	6,56%	vzhod, jug
2	23		63,12	0,96826	6,05%	zahod, jug
2	24		67,56	1,00000	9,52%	zahod
3	25		55,47	0,98923	8,34%	zahod
3	26		63,12	0,94943	3,98%	zahod, sever
3	27		63,12	0,95414	4,50%	vzhod, sever
3	28		55,47	0,99454	8,92%	vzhod, stopnišče
3	29		55,66	0,99473	8,95%	vzhod, stopnišče
3	30		63,12	0,97296	6,56%	vzhod, jug
3	31		63,12	0,96826	6,05%	zahod, jug
3	32		67,56	1,00000	9,52%	zahod
4	33		55,47	0,81735	-10,48%	pod podstrešjem, zahod
4	34		63,12	0,77614	-14,99%	pod podstrešjem, zahod, sever
4	35		63,12	0,78085	-14,48%	pod podstrešjem, vzhod, sever
4	36		55,47	0,82267	-9,90%	pod podstrešjem, vzhod, stopnišče
4	37		55,66	0,82281	-9,88%	pod podstrešjem, vzhod, stopnišče
4	38		63,12	0,79968	-12,42%	pod podstrešjem, vzhod, jug
4	39		63,12	0,79497	-12,93%	pod podstrešjem, zahod, jug
4	40		67,56	0,82603	-9,53%	pod podstrešjem, zahod